



認 定 書

愛知県名古屋市南区鶴里町3-11
中衛工業株式会社
代表取締役社長 関谷 俊征

さきに申請のあった下記の浄化槽の型式については、建築基準法及びこれに基づく命令で定める構造基準に適合すると認められるので、浄化槽法第13条第1項の規定に基づき、工場において製造される浄化槽の型式として認定する。

平成27年9月28日

国土交通省中部地方整備局長
茅野 牧夫



記

1. 認定番号等

認定番号	浄化槽の名称	工場の所在地及び名称	浄化槽の概要		
			処理方式	処理対象人員 (人)	日平均汚水量 (m ³ /日)
5-15-H-007	CHUE I OMII-5型	滋賀県湖南市高松町2-1	建築基準法第68条の25第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法施行令第35条第1項の規定に適合する担体流動循環方式	5	1.0
5-15-H-007-1	" OMII-7型	株式会社クボタ 滋賀工場		7	1.4
5-15-H-007-2	" OMII-10型	沖縄県うるま市具志川3445番地 有限会社三和工業		10	2.0

2. 別添図書

- (1) 型式適合認定書の写し
- (2) 製造方法及び製造設備の概要を記載した書面
- (3) 検査方法及び検査設備の概要を記載した書面
- (4) 施工要領書
- (5) 維持管理要領書

※ (2) ~ (5) についてはOEM元の製品に係る添付図書